

令 3 消 防 保 安 第 6 3 9 号
令 和 4 年 (2022年) 1 月 4 日

山口県高圧ガス保安協会長 様

山 口 県 総 務 部 長



令和 3 年高圧ガス事故（冷凍）の発生状況及び
事故の未然防止に係る取組みの強化について（通知）

高圧ガス保安行政の推進につきましては、平素から格別のご尽力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、全国的に冷凍設備の事故が増加する中、県内の冷凍に係る高圧ガス製造事業所においても事故が多発しており、昨年は15件の事故が発生しました。これは過去最多であった平成28年及び令和元年の10件を大幅に超える件数であり、大変憂慮すべき状況です。

冷凍設備に係る事故は、運転不調に陥った後に腐食部や締結部等からの冷媒漏れが判明するケースが大半であり、機器等の不具合を放置したために大量漏えいに至ったケースも多く見受けられます。

このような事故を防ぐためには、適切な日常点検や定期点検等による維持管理により、漏えいを初期段階で発見して処置することが重要です。

そこで、このたび県内の冷凍に係る高圧ガス製造事業所に対し、冷媒漏れの早期発見等について、別紙写しのとおり通知しました。

つきましては、貴協会におかれましても、保安検査等を通じ会員事業所に対する周知・指導について、よろしく申し上げます。

消 防 保 安 課
産 業 保 安 班
TEL:083-933-2374