


令3 消防保安第672号  
令和4年(2022年)1月4日

山口県高圧ガス保安協会長 様

山口県総務部長



**令和3年高圧ガス事故の発生状況及び  
事故の未然防止に係る取組みの強化について（通知）**

高圧ガスの保安対策の推進につきましては、平素から格別の御尽力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、昨年の高圧ガス事故の発生件数は、過去最多の37件（事故37件、盗難・喪失0件）となっており、大変憂慮すべき状況です。

事故状況としては、例年と同様に、冷凍設備（付属冷凍設備を含む）からの冷媒漏えいが大半を占めていますが、冷凍設備以外の事故に関しては、設備管理等物的要因による事故が多く発生しています。

また、昨年は、可燃性ガスの大量漏えいや爆発事故を含め、コンビナート等保安規則適用事業所に係る事故が例年より多く発生しました。

こうした状況の中、県としては、事故の未然防止のため、県内の高圧ガス製造事業所に対し、別紙（写）のとおり要請しました。

つきましては、貴会におかれましても、保安防災部会等の活動を通じ、会員事業所に対する指導方について、よろしくお願いします。

消 防 保 安 課  
産 業 保 安 班  
TEL 083-933-2374