




令 4 消防保安第 8 2 2 号
令和 5 年(2023 年)1 月 1 0 日

高圧ガス製造事業所長 様

山口県総務部長



令和 4 年高圧ガス事故の発生状況及び事故の未然防止に係る
取組みの強化について（通知）

高圧ガスの保安対策の推進につきましては、平素から格別の御尽力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、昨年の高圧ガス事故の発生件数は、23 件（事故 21 件、盗難・喪失 2 件）となり、過去最多となった一昨年よりも減少しましたが、依然として多発する状況が継続しています。

事故状況としては、例年と同様に、冷凍設備（付属冷凍設備を含む）からの冷媒漏えいが大半を占めていますが、冷凍設備以外の事故に関しては、腐食劣化・締結不良等の設備の適切な保守管理等が不十分なことによる事故が多く発生しています。

また、昨年は、一昨年に引き続き、高圧ガスの漏えい事故だけでなく、比較的リスクの高い火災・爆発事故も発生しています。

については、添付資料を参考にされ、下記の事項に留意の上、事故の未然防止に係る取組の強化に努めていただくようお願いいたします。

記

1 設備等の適切な点検・検査による保守管理の徹底

他社の事故事例を参考にしつつ、自社の設備機器類の使用状況・経過年数等を踏まえ、これまでの保守管理について検証等を行った上で、適切な点検・検査（内容、周期）による保守管理を計画し、実施すること。

2 操作・作業における手順等の再確認と遵守

運転操作や作業等に対し、取扱い物質と作業環境・内容におけるリスクを確実に抽出・排除しているかを再確認するとともに、リスクにより引き起こされる影響を理解すること。また、実施時には、手順書等の遵守を徹底すること。

【添付資料】

資料 1：山口県内における高圧ガス事故の発生状況等について

資料 2：令和 4 年高圧ガス事故概要

消 防 保 安 課
産 業 保 安 班
TEL 083-933-2374